

Klukowo, dnia 11 lipca 2019 r.

**Do wszystkich wykonawców:**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr IZP.271.8.2019 „Modernizacja kotłowni olejowej przystosowującej ją do współpracy z pompami ciepła solanka/woda w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznym w Klukowie, ul. Szkolna 8.”.

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

**Pytanie 1.**

Nawiązując do postępowania nr IZP.271.8.2019 „Modernizacja kotłowni olejowej przystosowującej ją do współpracy z pompami solanka/woda w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznym w Klukowie, ul. Szkolna 8” prosiłbym o uzasadnienie konieczności zastosowania pompy ciepła o maksymalnej temperaturze zasilania 73oC. Pompa ciepła przynosi tym wyższe korzyści ekonomiczne im niższa jest temperatura na zasilaniu obiegów grzewczych. W danej inwestycji nie realizujemy podgrzewu CWU, gdzie jest wymagany wyższy parametr zasilania, stąd też zastosowanie maksymalnej temperatury zasilania 73oC jest ekonomicznie nieuzasadnione. Tak wpisany parametr wskazuje na jeden rodzaj pompy ciepła, co narusza zasadę konkurencyjności i równego traktowania wykonawców.

**Odpowiedź 1.**

Zamawiający wyjaśnia, że w przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje się wymiany istniejącej instalacji c.o. oraz grzejników. Zastosowanie pompy o maksymalnej temperaturze zasilania 73oC podyktowane jest tym, iż nie jest wymieniana istniejąca instalacja c.o. oraz grzejniki, która w chwili obecnej pracuje na wysokim parametrze.

**Pytanie 2.**

Na mapie zagospodarowania terenu brak umiejscowienia studni rozdzielczych odwiertów pionowych oraz trasy, wejścia do budynku i wymiarów rurociągu zbiorczego dolnego źródła.

### **Odpowiedź 2.**

Zamawiający wyjaśnia, że wielkość rurociągu zbiorczego dolnego źródła pokazana została na rys. 2 projektu kotłowni, gdzie w opisie projektu kotłowni zostało opisane dolne źródło. Ponadto Zamawiający załącza mapę zagospodarowania terenu do dokumentacji projektowej (załącznik: zagospodarowanie terenu – dolne źródło)

### **Pytanie 3.**

W dokumentacji technicznej nie ma informacji o zdjęciu i ponownym ułożeniu trylinki oraz asfaltu. Czy roboty te należy uwzględnić w ofercie?

### **Odpowiedź 3.**

Zamawiający wyjaśnia, że powyższe roboty należy uwzględnić w ofercie. Ponadto Zamawiający w SIWZ wskazał, że wymaga się, aby wykonawca zapoznał się z miejscem wykonywania robót, jego otoczeniem i pozyskał dla siebie oraz na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie informacje, które są niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty i wyceny prac. Błędna kalkulacja ceny lub pominięcie elementów niezbędnych do wykonania umowy zgodnie z dokumentacją projektową, wyklucza możliwość roszczeń Wykonawcy z tego tytułu. Koszt wizji miejsca wykonania umowy ponosi Wykonawca.

### **Pytanie 4.**

W dokumentacji technicznej nie ma informacji o demontażu i montażu placu zabaw. Czy prace te należą do zakresu zamówienia?

### **Odpowiedź 4.**

Zamawiający wyjaśnia, że demontaż i montaż placu zabaw należy uwzględnić w ofercie przetargowej.

### **Pytanie 5.**

Czy w ofercie należy ująć przeprowadzenie badań TRT?

### **Odpowiedź 5.**

Zamawiający wyjaśnia, że w ofercie należy uwzględnić wykonanie badań TRT.

**Powyższe odpowiedzi nie stanowią zmiany treści SIWZ.**

WOJT  
mgr Piotr Uszyński

(podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)