

ZARZĄDZENIE NR 0050.61.2023
WÓJTA GMINY KLUKOWO

z dnia 30 listopada 2023 r.

**w sprawie ustalenia limitu zużycia paliwa podczas pracy sprzętu: motopompy pożarniczej TOHATSU
VE1500, będącej na wyposażeniu jednostki OSP Trojanowo**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 32 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2018r. poz.620) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się normę zużycia paliwa dla motopompy pożarniczej Tohatsu VE 1500, będącej na wyposażeniu jednostki OSP Trojanowo w wysokości 22,0 l/ h oraz 2,1 l (3x 0,7 l) na rozruchy kontrolne w skali kwartalnej.

§ 2. Ustalona norma zużycia paliwa stanowi podstawę do rozliczenia zużytego paliwa na podstawie kwartalnej karty pracy.

§ 3. Ustala się automatyczne dozowanie oleju do paliwa.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Klukowo

Piotr Uszyński