

OSI. 271.1.2012

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

1. Prosimy o określenie rodzaju rur, które należy zastosować do wykonania przepustów przewidzianych w poz. 5. przedmiaru robót „Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o śr. 100 cm”.

Zamawiający wymaga, aby do wykonania przepustów przewidzianych w poz. 5. przedmiaru robót „Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o śr. 100 cm” zastosować rury betonowe.

2. Prosimy o określenie jaki sposób umocnienia należy zastosować do robót przewidzianych w poz. 6. Przedmiaru robót „Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych o śr. 80 cm”.

Zamawiający wymaga, aby „obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych o śr. 80 cm” wykonać w formie żelbetowych ścianek czołowych przepustu.

3. Czy zasadnym jest wymaganie od Wykonawcy załączenia do oferty kosztorysu szczegółowego, skoro Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie roboty będące przedmiotem umowy

Ze względu na przewidziane w SIWZ wynagrodzenie ryczałtowe Zamawiający odstępuje od żądania załączenia do oferty kosztorysu szczegółowego wraz ze wskaźnikami przyjętymi do kalkulacji ceny. Kosztorys szczegółowy może zostać zastąpiony wersją uproszczoną.

**Grzegorz Jerzy Sylwestrzuk
Wójt Gminy Klukowo**